

This drawing will remain our property. The drawing must not be reproduced, copied, or in any way used for other than the intended purpose. If the drawing is used for production, transmission will be provided according to existing law.

**YTTRE MANÖVER
EXTERNAL CONTROL**

- INDIKERING / INDICATION**
- 1 FAS 24V ~ PHASE 24V ~
 - 2 NOLLA 24V ~ NEUTRAL 24V ~
 - 3 UPP UP
 - 4 NER DOWN
 - 5 STÄNGD CLOSED
 - 6 ÖPPEN OPEN
 - 7 MELLAN. MID. POS.
 - 8 NOLLA 24V ~ NEUTRAL 24V ~
 - 9 FAS EFTER PHASE AFTER
 - 10 FRIKOPPLINGSBRYTARE

- KABLAR / CABLES**
- 1 RKKR ... G.0,75 SEN
 - 2 N05VV - F...G.075 CENELEC
 - 3 EKVR ... G.0,75 SEN
 - 4 N05VV - U...G.0,75 CENELEC
 - 5
 - 6

**KRETSKORT
CIRCUIT BOARD**


K-12271 (K-57081)

**STYRENHET
CONTROL UNIT**


K-8119

**HONA / FEMALE
HÄRE / MALE**

K-5784
K-5785



Symbol	Description
A1	JORDSKENÄ
A2	MONTAGEPLÅT
A3	KAPSLINGSLOCK
B1	VÄRYTALSVAKT (CDM 5/6 ADAPTER)
K1	KONTAKTOR UPP
K2	KONTAKTOR NER
M1	MOTOR 3~
PNE	LUFTBRYTARE
Q1	MOTORSKYDDSBRYTARE
S1	GRÄNSLÅGE ÖPPEN
S2	GRÄNSLÅGE STÄNGD
S3	GRÄNSLÅGE RÖD ÖPPNING
S4	FRIKOPPLINGSBRYTARE
S5	STOPPKNAPP
S6	STOPPKNAPP
S7	STOPPKNAPP (T. EX. RADIO)
S8	FÖRREGLING (T. EX. GANGDÖRR)
S9	ÖPPNINGSPULS (T. EX. MAG. SLINGA)
S10	ENKVAFFSFUNKTION
S11	UPPKNAPP
S12	UPPKNAPP
S13	UPPKNAPP (T. EX. RADIO)
S14	UPPKNAPP
S15	NEDKNAPP
S16	NEDKNAPP
S17	NEDKNAPP (T. EX. RADIO)
S18	EXTRA SÄKERHET (T. EX. FOTOCPELL)
S19	AKTIVERING 3-E. G-LÅG
T1	TRANSFORMATOR 380/24V (3)
X1-X9	KRETSKORTSPINT
X10	380V PUNT
Y1	BROMS 98V DC 0,66 A
S20	ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP H.DON
S21	HÄLLDÖNSKNAPP
H1	HÄLLDÖNS INDIKERING



**QBS INORMALT SLUTNA
KONTAKTER SOM EJ
ANVANDS ERSÄTT
MED BYGEL**

**NOTE: NORMALLY CLOSED
CONTACTS NOT USED IS
REPLACED WITH STRAP**

**SCHEMAT OMFATTAR
THE DOCUMENT COMPRISES**

- CDM 5-00 K-12429
- CDM 5-04 K-12258
- CDM 5-05 K-12393
- CDM 5-07 K-12347
- CDM 5-08 K-12368

① ENDAST VISSA MARKNADER. ② ALTERNATIV
BROMSKOPPLING.
ONLY CERTAIN MARKETS. ③ ALTERNATE
CONNECTION OF BRAKE

② KAN VÄRA TRYCKKNAP. ① KAPSLINGSLOCK
CAN BE PUSHB IN LID OF CONTROL UNIT

③ VID 3x220V, 3x415V TRANSFORMATOR 220/24V RESP. 415/24V
WHEN MAINS 3x220V, 3x415V TRANSFORMER 220/24V RESP. 415/24V

Proj. No.	K-12267
Rev.	01
Material	CDM 5-07
Benämning	MÅSINERIT OPERATOR
Proj. No.	K-12267
Rev.	01
Material	CDM 5-07
Benämning	MÅSINERIT OPERATOR
Proj. No.	K-12267
Rev.	01
Material	CDM 5-07
Benämning	MÅSINERIT OPERATOR
Proj. No.	K-12267
Rev.	01
Material	CDM 5-07
Benämning	MÅSINERIT OPERATOR

Proj. No.	K-12267
Rev.	01
Material	CDM 5-07
Benämning	MÅSINERIT OPERATOR
Proj. No.	K-12267
Rev.	01
Material	CDM 5-07
Benämning	MÅSINERIT OPERATOR
Proj. No.	K-12267
Rev.	01
Material	CDM 5-07
Benämning	MÅSINERIT OPERATOR